ОАО "НЗНП" Центральная заводская лаборатория
Адрес: 346392 РФ, Ростовская обл., Красносулинский р-он,
Киселевское с/п, 882км+700м а/м М-19 "Новошахтинск-Майский"
Тел.(факс): (86369)5-15-00

Паспорт № 2062/2019

Газойль низкозастывающий
СТО 73281024-040-2017 изм.1-2

Код ОКПД 2 19.20.26.190
Номер пробы/партии 9221
Дата выдачи паспорта 23.05.19
Дата отбора проб 23.05.19
Отбор проб по ГОСТ 2517

Резервуар № Р-1/1
Уровень наполнения (мм) 10404
Масса нетто, т 2375.835
Дата изготовления 23.05.19
Дата анализа 23.05.19

№№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Нормированное значение	Фактическое значение
1	Плотность при 15 °С, кг/м3	ГОСТ Р 51069-97	Не нормируется. Определение обязательно	841,5
2	Массовая доля серы, %	ГОСТ Р 51947-2002	не более 1,1	0,900
3	Температура застывания, °С	ГОСТ 20287-91	Не выше минус 35	-36
4	Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333-2014	Не ниже 81	84
5	Цвет	Визуально	От светло-желтого до коричневого	светло-желтый
6	Массовая доля механических примесей, %	ГОСТ 6370-83	не более 0,02	отсутствие
7	Массовая доля воды, %	ГОСТ 2477-2014	Следы	следы
8	Процент перегонки при температуре 250°С, %	ГОСТ 2177-99	Не более 65	37
9	Процент перегонки при температуре 350°С, %	ГОСТ 2177-99	Не менее 85	91
10	Предельная температура фильтруемости, °С	ГОСТ 22254-92	Не нормируется	-

Заключение: продукт соответствует СТО 73281024-040-2017 изм.1-2,ТН ВЭД ЕАЭС 2710 19 350 0

Результат испытаний определяется как среднее арифметическое двух параллельных определений.
Перепечатка, копирование или использование данных из паспорта ЗАПРЕЩЕНО без разрешения начальника ЦЗЛ.

М.П. Инженер химик М.В.Леонова

Без печати ЦЗЛ не действительно

ОКОНЧАНИЕ ПАСПОРТА